

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Spółka z o.o.**



**UNIA EUROPEJSKA**

**Jednostka Odpowiedzialna za  
Realizację Projektu**

**JRP**

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków...  
13/POLIŚ/1.1/04/2014



28-230 Połaniec, ul. Krakowska 11

JRP/ *233* / 2015

Połaniec, dnia 27.02.2015 r.

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:  
**PGK/TK/2/2015**

**„Złote Runo” Sp. z o.o.**  
**ul. Hoża 57/15**  
**00-681 Warszawa**  
**Fax (22) 622 69 40**

**Dotyczy zadania:** Kontrakt 04: „Projekt oraz roboty budowlane, montażowe i instalacyjne w zakresie modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Łęgu wraz z dostawą urządzeń technologicznych i wyposażenia, modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z monitoringiem” - wdrożenie na podstawie Warunków Kontraktowych wg „FIDIC Żółta Księga” realizowany w ramach Projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec”

W związku z nadesłanym faxem zapytaniem Wykonawcy biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia, że:

**Pytanie 1**

W związku z tym, że wymagany jest pomiar i rejestracja ciśnienia, prędkości i kierunków przepływu – a przepływomierze posiadają dwa wyjścia sygnałowe natężenia (objętości) przepływu oraz przyłącze ciśnieniowe czy dopuszczony jest dostarczenie w miejsce wymaganego rejestratora z modemem GSM – rejestratora spełniającego wszystkie inne wymagania, ale posiadającego tylko: jeden wbudowany przetwornik ciśnienia i tylko dwa kanały natężenia (objętości) przepływu (przepływ w przód i w tył)? Takie zamienne rozwiązanie jest tańsze, łatwiejsze w eksploatacji i nie wymaga dodatkowych elementów zewnętrznych.

**Odpowiedź 1**

Tak, zamawiający wyraża zgodę.