

Połaniec, dnia 20.06.2018 r.

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn.**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” -Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec”, ogłoszenie 2018/S 095-217147

Informuję, że w dniu 18 czerwca 2018 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie

Czy system telemetrii może być oparty na rozwiązaniu „chmurowym”, czy powinien być stacjonarnym systemem zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego opartym na serwerach będących własnością Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości oparcia systemu telemetrii na rozwiązaniu „chmurowym”. Zastosowane rozwiązanie powinno być stacjonarnym systemem opartym na serwerach będących własnością Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Nowak

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Gula